



INDICAÇÕES RELATIVAS AO TUBO CAMISA E A TUBULAÇÃO CONDUTOR

- NATUREZA DA TRAVESSIA: SUBTERRÂNEA
- LOCALIZAÇÃO: SC 161

- PRODUTO A SER TRANSPORTADO : ÁGUA TRATADA
 - DESCRIÇÃO DO MATERIAL DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO : TUBO PEAD PN 8 DE 50 mm
 - DESCRIÇÃO DO MATERIAL DO TUBO CAMISA : TUBO PEAD PN 10 DE 100 mm
- EXTENSÃO TOTAL = 9,0 m

- PROCESSO DE EXECUÇÃO TRECHO NÃO DESTRUTIVEL : PERFURAÇÃO POR PERCUSSÃO

NOTAS: COTAS EM CENTÍMETROS

